



HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD
Zagreb, Nike Grškovića 23
OIB: 08647229584

Ur.broj: 6196-08-513/1-49-MM-16
U Zagrebu, 07.07.2016. g.

Ev.br.nabave: 36/16BN

Hrvatski restoratorski zavod, sukladno internom Pravilniku o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti, u otvorenom postupku bagatelne nabave donosi sljedeću

ODLUKU O ODABIRU

Predmet nabave: radovi instaliranja klimatizacije u Restoratorskom odjelu u Zadru

Naziv i sjedište svih ponuditelja:

1. TERMORAD d.o.o., Prisavlje 12, Zagreb
2. KOGRAD d.o.o., Trnjanska 53, Zagreb
3. ARIJA NOVA d.o.o., Put Biliga 2, Zadar
4. DELTRON d.o.o., Vukovarska 148, Split
5. VERTRON d.o.o., Kupreška ulica 62, Split

Naziv i sjedište ponuditelja čija je ponuda odbijena i razlozi odbijanja ponude:

1. Odbija se ponuda ponuditelja KOGRAD d.o.o., Trnjanska 53, Zagreb.

Razlozi odbijanja: ponuditelj KOGRAD d.o.o., Trnjanska 53, Zagreb u svojoj ponudi br. 116-2016 od 04.07.2016. g, u Troškovniku je ponudio uređaj AERMEC bez navođenja oznake ponuđenog modela. Kako bi dokazao jednakovrijednost ponuditelj je priložio tehničku dokumentaciju ponuđene robe koja je na talijanskom jeziku. Sukladno točki 6. Poziva na dostavu ponuda, ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. U navedenoj tehničkoj dokumentaciji opisane su tehničke karakteristike za nekoliko modela klima uređaja AERMEC. Budući da ponuditelj u troškovniku nije naveo koje modele AERMEC uređaja nudi, a priložene tehničke specifikacije sadrže karakteristike za više modela uređaja, dokazi jednakovrijednosti ne mogu se usporediti sa parametrima iz opisa stavke u Troškovniku radova. Naručitelj ne prihvaća dokaz jednakovrijednosti kao sukladan.

Sukladno navedenom, te temljem čl. 9. stavak 5) alineja 5, Pravilnika o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti, naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponude, odbija ponudu ponuditelja KOGRAD d.o.o., Trnjanska 53, Zagreb, odnosno isključuje ponuditelja KOGRAD d.o.o., Trnjanska 53, Zagreb, budući da ponuda ne ispunjava uvjete vezano za svojstva predmeta nabave.

2. Odbija se ponuda ponuditelja ARIJA NOVA d.o.o., Put Biliga 2, Zadar.

Razlozi odbijanja: ponuditelj ARIJA NOVA d.o.o., Put Biliga 2, Zadar, u svojoj ponudi od 01.07.2016. godine nije priložio niti jedan dokaz sposobnosti, sukladno točki 5. iz Poziva na dostavu ponuda. Ponuda nije uvezana u cjelinu i nema označene stranice, kako je traženo u točki 6. iz Poziva na dostavu ponuda. Ponuditelj je priložio samo Ponudbeni list i Troškovnik.

Sukladno navedenom, te temeljem čl. 9. stavak 5) alineja 2 i 3, Pravilnika o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti, naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponude, odbija ponudu ponuditelja ARIJA NOVA d.o.o., Put Biliga 2, Zadar, odnosno isključuje ponuditelja ARIJA NOVA d.o.o., Put Biliga 2, Zadar, budući da ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost u skladu sa Pozivom na dostavu ponuda te je dostavio ponudu koja nije cjelovita.

3. Odbija se ponuda ponuditelja VERTRON d.o.o., Kupreška ulica 62, Split

Razlozi odbijanja: ponuditelj VERTRON d.o.o., Kupreška ulica 62, Split, u svojoj ponudi br. 36/16BN od 30.06.2016. godine, ponudio je uređaje marke LG, slijedećih modela: MU4M27 442, MS09SQ NBO, MS12SQ NBO, CQ12 NAO i CQ18 NAO. Kako bi dokazao jednakovrijednost ponuditelj je priložio tehničku dokumentaciju ponuđene robe.

Iz tehničke specifikacije razvidno je da određeni parametri ne odgovaraju traženom kako slijedi:

3.1. stavka br. 1 u Troškovniku

tražen je uređaj kao MITSUBISHI ELECTRIC tip MXZ-4E83VA ili jednakovrijedno; ponuđen je uređaj LG tip MU4M27 U42. Parametri tehničkih specifikacija koji nisu jednakovrijedni su slijedeći:

- sezonski stupanj energetske učinkovitosti (SCOP)

traženo	ponuđeno
A+ (4,1)	A (3,81)

- nivo zvučnog tlaka – hlađenje (SPL)

traženo	ponuđeno
49dB (A)	51dB (A)

- dimenzije

traženo	ponuđeno
796X950X330 mm	834x950x330 mm

- masa

traženo	ponuđeno
62 kg	64 kg

3.2. stavka br. 2 u Troškovniku

tražen je uređaj kao MITSUBISHI ELECTRIC tip MSZ-SF25VE ili jednakovrijedno; ponuđen je uređaj LG tip MS09SQ NBO. Parametri tehničkih specifikacija koji nisu jednakovrijedni su slijedeći:

- količina zraka

traženo	ponuđeno
količina zraka - hlađenje: V= 3,5 - 4,1 - 5,6 - 7,2 - 9,1 m ³ /min	tehnički podaci za navedeni model sadrže stavku: protok zraka 7.0/6.5/6.0 iz priložene vrijednosti nije jasno vidljivo da li se odnose za protok zraka za hlađenje il za grijanje
količina zraka - grijanje: V= 3,5 - 4,1 - 6,7 - 8,2 - 10,3 m ³ /min	

- dimenzije

traženo	ponuđeno
299x798x195 mm	289x895x215 mm

3.3. stavka br. 3 u Troškovniku

tražen je uređaj kao MITSUBISHI ELECTRIC tip MSZ-SF35VE ili jednakovrijedno; ponuđen je uređaj LG tip MS12SQ NBO. Parametri tehničkih specifikacija koji nisu jednakovrijedni su slijedeći:

- količina zraka

traženo	ponuđeno
količina zraka (hlađenje): V= 3,5 - 4,1 - 5,6 - 7,2 - 9,1 m ³ /min	tehnički podaci za navedeni model sadrže stavku: protok zraka 9.5/9.0/8.5 iz priložene vrijednosti nije jasno vidljivo da li se odnose za protok zraka za hlađenje il za grijanje
količina zraka (grijanje): V= 3,5 - 4,1 - 6,7 - 8,3 - 11,0 m ³ /min	

- dimenzije

traženo	ponuđeno
299 x 798 x 195 mm	289x895x215 mm

3.4. stavka br. 5 u Troškovniku

tražen je uređaj kao MITSUBISHI ELECTRIC tip MSZ-KJ50VE ili jednakovrijedno; ponuđen je uređaj LG tip CQ18 NAO. Parametri tehničkih specifikacija koji nisu jednakovrijedni su slijedeći:

- učinak hlađenja

traženo	ponuđeno
5,0 (1,6 - 5,7) kW	4,6 (2,0 - 5,5) kW

- učinak grijanja

traženo	ponuđeno
6,0 (2,2 - 8,2) kW	4,8 (2,2 - 6,0) kW

Sukladno navedenom, te temljem čl. 9. stavak 5) alineja 5, Pravilnika o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti, naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponude, odbija ponudu ponuditelja VERTRON d.o.o., Kupreška ulica 62, Split, odnosno isključuje ponuditelja VERTRON d.o.o., Kupreška ulica 62, Split, budući da ponuda ne ispunjava uvjete vezano za svojstva predmeta nabave.

Ponuditelj čija je ponuda odabrana:

DELTRON d.o.o., Vukovarska 148, Split

Razlozi odabira: sukladno kriteriju za odabir ponude, ponuditelj DELTRON d.o.o., Vukovarska 148, Split, dostavio je ponudu sa najnižom cijenom.

Cijena ponude: 94.740,00 kn . Ukupna cijena ponude (s PDV-om) iznosi 118.425,00 kn.

Ova Odluka objavljuje se na internetskoj stranici naručitelja www.h-r-z.hr čime se stječu uvjeti za sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

Ravnatelj:



Mario Braun, prof.

Pismohrana:
Služba za nabavu-ovdje